

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

**муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад №9 «Одуванчик»,
ул. Строителей, д. 92, г. Ханты-Мансийск**

УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий МБДОУ
«Детский сад № 9 «Одуванчик»
Е.Н. Борисенко
«25» апреля 2022.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №9 «Одуванчик»
- 1.2. Адрес объекта: 628011, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты – Мансийск, ул. Строителей, дом 92
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее 2-х этажное здание, состоящее из одного строения, общей площадью 1061,6 кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка, площадью 5367 кв. м
- 1.4. Год постройки здания 1978, здание введено в эксплуатацию в 1978г., капитальный ремонт в 2019 г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2022 г., капитальный ремонт не запланирован.

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 9 «Одуванчик» / МБДОУ «Детский сад № 9 «Одуванчик»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 628011, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты – Мансийск, ул. Рассветная, д. 2
- 1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление, (свидетельство о государственной регистрации права серия 86-АБ 658445 от 02.09.2016г.)
- 1.9. Форма собственности: государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность: муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация: Департамент образования Администрации города Ханты - Мансийска

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 628012, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты – Мансийск, ул. Мира, д. 13, т/ф. 8(3467)32-83-80

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Учреждение является юридическим лицом, является некоммерческой организацией. Учреждение реализует образовательные программы дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, организует отдых детей и их оздоровление.

2.1 Сфера деятельности: образование

2.2 Виды оказываемых услуг: дошкольное образование

2.3 Форма оказания услуг: на объекте

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: нет

2.6 Плановая мощность: 100 человек, проектная мощность 100 человек, средняя посещаемость 169 человека.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

3.1.1. Автобус маршрут № 1, 1А, 5, 8, маршрутные такси 8б, 13, 21, 22, 26.

3.1.2. Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 100м.

3.2.1 Расстояние до объекта от остановки транспорта 100 м.

3.2.2 Время движения (пешком): 3-5 мин.

3.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да.

3.2.4 Перекрестки: регулируемые.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: визуальная.

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
1.	Все категории инвалидов и МГН	Б
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ

5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	Б

* - с учетом СП35-101-2001, СП31-102-99

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДПВ
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (С,Г,У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (С,Г,У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДПВ
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-В
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И (С, Г, У)

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2	Вход (входы) в здание	Технические решения невозможны
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Не нуждается
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Не нуждается

5	Санитарно-гигиенические помещения	Технические решения невозможны
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Не нуждается
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: -

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации обеспечение доступности для маломобильных групп населения: -

4.4. Для принятия решения не требуется согласование работ с надзорными органами, вышестоящей организацией; необходима техническая экспертиза, разработка проектно-сметной организации.

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «25» 04 20 22 г.,
2. Акта обследования объекта: № акта 1 от «25» 04 20 22 г.
3. Решения Комиссии ДЧ-И (С, Г, У) от «25» 04 20 22 г.

Руководитель объекта:

заведующий И.И. Борисенко

(должность Ф.И.О.)



(подпись) МП

**Акт контрольно-аналитического мероприятия
по установлению достоверного уровня доступности
объекта сферы образования**

Дата 24 сентября 2024 года

Место проведения г. Ханты-Мансийск

1. Наименование организации:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 9 «Одуванчик»

2. Краткие сведения о составе объекта (количество зданий):

- 1

- стоящее в комплексе с другим зданием этажа, кв.м

3. Актуальность паспорта доступности, дата заполнения (актуализации):

Паспорт актуализирован 12.09.2018 года

4. Достоверность сведений, содержащихся в паспорте доступности, фактическому состоянию объекта (в т.ч. в разрезе структурно-функциональных зон):

Сведения достоверны

5. Наличие объекта (объектов) на информационных картах в сети «Интернет» ТИС Югры и «Жить вместе»

Данные об объекте размещены в сети «Интернет» ТИС Югры и «Жить вместе»

6. Доступность официального сайта организации в сети «Интернет» для инвалидов по зрению:

Официальный сайт учреждения <https://ds-oduvanchik-xantymansijsk->

r86.gosweb.gosuslugi.ru/ доступен для лиц с нарушением органов зрения, имеется

версия для слабовидящих

7. Аналитическая справка о состоянии доступности зон объекта (заполняется подконтрольной организацией заблаговременно до проведения контрольно-аналитического мероприятия)

Принятые сокращения наименования категорий инвалидов:

к – инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках;

о - инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата;

с - инвалиды с нарушениями зрения;

г - инвалиды с нарушениями слуха;

у – инвалиды с нарушением интеллекта.

Наименование элементов объекта	Единицы измерения (наличие)	Нормативная величина, наличие	Категории инвалидов	Фактическое состояние на момент обследования
--------------------------------	-----------------------------	-------------------------------	---------------------	--

1	2	3	4	5
1. ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА (при наличии)				
Вход на территорию (при наличии ограждения)				
- ширина прохода, калитки	м	0,9 и более	к, о	130
- информация об объекте	наличие	есть	к, о, с, г	есть
Автостоянка и парковка для посетителей (при наличии)				есть
Расстояние до входа в здание	м	50 и менее	к, о	менее 50
Количество машино-мест для инвалидов	%	10 % и более (при наличии менее 10 мест – не менее 1 машино-места)	к	1
Габариты машино-места для инвалидов (ширина)	м	3,6 и более	к	3,6
Габариты машино-места для инвалидов (глубина)	м	6,0 и более	к	6
Путь к входу в здание (для доступа в зону оказания услуг)				
- ширина тротуара (пути движения):	м	2 и более (допускается 1,2 при наличии «карманов»)	к	2,5
- указатели направления движения	наличие	есть	к, г	есть
- ограждение, бордюр с направляющей функцией вдоль тротуара	наличие	есть	с	есть
- места отдыха	наличие	есть	к, о	есть
Открытая лестница:				
- высота подъема	м	справочно		нет
- поручни на высоте	м	0,85 - 0,92	о, с	нет
- тактильная полоса перед маршем (вверху и внизу)	наличие	есть	с	нет
- выделение краевых ступеней цветом или фактурой	наличие	есть	с	нет
ширина марша	м	1,35 и более	о, с	нет
ширина проступей	м	0,35-0,4	о, с	нет
высота подступенка	м	0,12-0,15	о, с	нет
Пандус на рельефе				нет
- высота подъема одного марша	м	0,8 и менее	к	нет
- уклон	%	1:20 (5 %) и менее	к	нет
длина марша (при отсутствии горизонтальной площадки)	м	9 и менее	к	нет

Наименование элементов объекта	Единицы измерения (наличие)	Нормативная величина, наличие	Категория инвалидности	Фактическое состояние на момент обследования
1	2	3	4	5
Поручни с двух сторон		наличие	к, о	нет
- на высоте (нижний поручень)	м	0,7	к	нет
- на высоте (верхний поручень)	м	0,85 - 0,92	о	нет
2. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)				
Крыльцо или входная площадка				нет
Высота площадки	м	справочно		нет
Габариты площадки (ширина)	м	2,2 и более	к	нет
Габариты площадки (глубина)	м	2,2 и более	к	нет
Поручни (ограждение)	наличие	Есть	к, о, с	нет
Навес	наличие	Есть	к, о	нет
Информация об объекте	наличие	Есть	г	нет
Лестница наружная				нет
Тактильная полоса перед маршем вверху и внизу	наличие	Есть	с	нет
Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	Есть	с	нет
Поручни с двух сторон	наличие	Есть	о, с	нет
- на высоте	м	0,85-0,92	о, с	нет
- горизонтальные завершения поручней	наличие	Есть	о, с	нет
- не травмирующие окончания	наличие	Есть	о, с	нет
Пандус наружный				нет
Уклон	%	1:20 (5 %) и менее	к	нет
Ширина марша (в чистоте, между поручнями)	м	0,9 – 1,0	к	нет
Высота подъема одного марша (максимальная)	м	0,8 и менее	к	нет
длина марша (при отсутствии горизонтальной площадки)	м	9 и менее	к	нет
Разворотные площадки:				нет
-при въезде на пандус, длина	м	1,5 и более	к	нет
-при въезде на пандус, ширина	м	1,5 и более	к	нет
-промежуточная прямая, длина	м	1,5 и более	к	нет
-промежуточная прямая, ширина	м	1,0 и более	к	нет
-промежуточная с поворотом направления движения, длина	м	1,5 и более	к	нет
-промежуточная с поворотом направления движения, ширина	м	1,5 и более	к	нет
Поручни с двух сторон:	наличие	есть	к, о	нет
- на высоте (нижний поручень)	м	0,7	к	нет
- на высоте (верхний поручень)	м	0,85-0,92	о	нет
- горизонтальные завершения поручней	наличие	Есть	к	нет
- не травмирующие окончания	наличие	Есть	к, о	нет
Нескользящее покрытие	наличие	Есть	к	нет

Наименование элементов объекта	Единицы измерения (наличие)	Нормативная величина, наличие	Категория и инвалидо	Фактическое состояние на момент обследования
1	2	3	4	5
Наружный подъемник	наличие	Есть	к	нет
Звуковой маяк у входа	наличие	Есть	с	нет
Тамбур				есть
Глубина	м	1,8 и более	к	1,9
Ширина	м	2,2 и более	к	2,9
Двери распашные	наличие	справочно	-	есть
Двери автоматические	наличие	справочно	-	нет
- ширина дверного проема в свету	м	0,9 и более	к, о	0,9
- высота порога наружного, внутреннего	м	0,014 и менее	к	0,013
3. Пути движений на объекте				
Лестница на уровень 1-го этажа				
Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	есть	с	есть
Поручни с двух сторон:	наличие	есть	о, с	нет
- на высоте	м	0,85-0,92	о, с	нет
- горизонтальные завершения поручня	наличие	есть	о, с	нет
- не травмирующие окончания	наличие	есть	о, с	нет
Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа				нет
Ширина марша	м	1,0 и более	к	нет
Уклон	%	1:20 (5 %) и менее	к	нет
Разворотные площадки внизу,верху	м	1,5 и более	к	
Поручни с двух сторон:	наличие	есть	к, о	нет
- на высоте (нижний поручень)	м	0,7	к	нет
- на высоте (верхний поручень)	м	0,85 - 0,92	к, о	нет
- горизонтальные завершения поручней	наличие	есть	к	нет
Пандус переносной	наличие	есть	к	нет
Подъемник для инвалидов				нет
- стационарный	наличие		к	нет
- мобильный	наличие		к	нет
Коридоры/холлы				
Ширина полосы движения	м	1,2 и более	к	1,5
Разворотные площадки, глубина	м	1,5 и более	к	1,8
Разворотные площадки, ширина	м	1,5 и менее	к	1,8
Указатели направления движения, входа, выхода	наличие	есть	к, г	нет
Пиктограммы (доступность, вход,	наличие	есть	к, г	есть

Наименование элементов объекта	Единицы измерения (наличие)	Нормативная величина, наличие	Категория и инвалидо	Фактическое состояние на момент обследования
1	2	3	4	5
выход)				
Речевые информаторы и маяки	наличие	есть	с	нет
Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации	наличие	есть	г	нет
Аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	есть	г	нет
Тактильная схема	наличие	есть	с	есть
Место отдыха и ожидания:				
- места для сидения на каждом этаже	наличие	есть	о	есть
- зона для коляски на каждом этаже	наличие	есть	к	есть
Навесное оборудование , выступ в зону движения	м	0,1 и менее	с	нет
Лестница, перепады высот на этаже (в коридорах)				
Контрастная маркировка	наличие	есть	с	нет
Поручни с двух сторон на лестнице	наличие	есть	о	нет
- горизонтальные завершения поручней	наличие	есть	о	нет
Пандус внутренний на этаже				
Ширина марша	м	1,0 и более	к	нет
Уклон	%	8 и менее	к	нет
Разворотные площадки внизу,верху	м	1,5 и более	к	нет
Поручни с двух сторон:	наличие	есть	к, о	нет
- на высоте (нижний поручень)	м	0,7	к	нет
- на высоте (верхний поручень)	м	0,85 - 0,92	о	нет
Лестница межэтажная (в зону оказания услуги)				
Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	есть	с	есть
Поручни с двух сторон:	наличие	есть	о, с	нет
- на высоте	м	0,85 - 0,92	о, с	нет
- горизонтальные завершения	наличие	есть	о, с	нет
- не травмирующие окончания	наличие	есть	о, с	нет
- указатели номера этажа на поручне тактильные	наличие	есть	с	нет
Лестница № (вкладка при наличии других лестниц)				
<i>Лифт пассажирский</i>				нет
Кабина:				нет
- длина	м	1,4 и более	к	нет
- ширина	м	1,1 и более	к	нет
- ширина дверного проема	м	0,8 и более	к	нет
- поручни	наличие	есть	о	нет

Наименование элементов объекта	Единицы измерения (наличие)	Нормативная величина, наличие	Категория инвалидоп	Фактическое состояние на момент обследования
1	2	3	4	5
Световая информация в кабине	наличие	есть	г	нет
Звуковая информация в кабине	наличие	есть	с	нет
Знак доступности	наличие	есть	к	нет
Указатели номера этажа напротив лифта	наличие	есть		нет

4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (в зависимости от вида деятельности)

Обслуживание через окно/прилавок				
Высота рабочей поверхности	м	0,8-1,1	к	нет
Габариты зоны обслуживания (глубина)	м	1,5 и более	к	нет
Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков				
Обслуживание в кабинете №				
Ширина проема двери в свету	м	0,9 и более	к	нет
Высота порога	м	0,025 и менее	к	нет
Информация тактильная	наличие	есть	с	нет
Информация визуальная контрастная:	наличие	есть	к, о, с, г	нет
- размещение на высоте	м	1,8 и менее	к	нет
- высота прописных букв	м	0,025 и более	с	нет
Зона для кресла-коляски	наличие	есть	к	нет
Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов				
Обслуживание с перемещением №				
Ширина полосы движения по зоне обслуживания	м	1,2 и более	к	нет
Высота оборудования для посетителей (стеллаж, прилавок, витрина, художественный объект и т.п.)	м	0,8-1,1	к	нет
Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов обслуживания на объекте				
Кабина индивидуального обслуживания № (примерочная, переговорная, кабина телефона и др.)				
Длина	м	1,8 и более	к	нет
Ширина	м	1,6 и более	к	нет
Место для сидения	наличие	есть	о	нет
Крючки для костылей	наличие	есть	о	нет
Вкладка при необходимости описания нескольких кабин				

Наименование элементов объекта	Единицы измерения (наличие)	Нормативная величина, наличие	Категория инвалидов	Фактическое состояние на момент обследования
1	2	3	4	5
Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и пр. вместимостью более 50 мест)				нет
Доля мест для колясочников	%	2 и более	к	нет
Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске	м	1,2 и более	к	нет
Доля мест для лиц с нарушением слуха	%	2 и более	г	нет
Вкладка при необходимости описания нескольких залов				
Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников	наличие	есть	к	нет
5. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ для посетителей				
Санузел для инвалидов				есть
Знак доступности помещения	наличие	есть	к	есть
Тактильная маркировка санузла	наличие	есть	с	есть
Ширина дверного проема	м	0,9 и более	к, о	0,9
Раковина:				есть
- зона у раковины (глубина)	м	1,3 и более	к	1,4
- зона у раковины (ширина)	м	0,85 и более	к	0,85
- высота раковины	м	0,75 - 0,85	к	0,75
- опорный поручень	наличие	есть	о	есть
Кабины для инвалидов:				нет
- количество кабин	ед.	справочно	к, с	нет
доля доступных кабин	%	7, но не менее 1 единицы	к, с	нет
- знак доступности кабины (при необходимости)	наличие	есть	к	нет
- ширина дверного проема	м	0,9 и более	к, о	нет
- габариты кабины (глубина)	м	1,8 и более	к	нет
- габариты кабины (ширина)	м	1,65 и более	к	нет
- опорные поручни	наличие	есть	к, о	нет
т ч откидные	наличие	есть	к	нет
- зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина)	м	0,8 и более	к	нет
- крючки для костылей	наличие	есть	о	нет
тревожная сигнализация	наличие	есть	к, с	нет

Наименование элементов объекта	Единицы измерения (наличие)	Нормативная величина, наличие	Категория и инвалидов	Фактическое состояние на момент обследования
1	2	3	4	5
Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат				нет

8. Достижение значений показателей по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг (с указанием значений показателей):

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности
Территория объекта	ДЧ-И
Входная группа	ДЧ-И
Пути движений на объекте	ДЧ-И
Зона оказания услуг	ДЧ-И
Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И
Системы информации на объекте	ДЧ-В

9. Факт организации ситуационной помощи для МГН (наличие закрепленного специалиста, вид документа, установившего ответственность специалиста, наличие системы информации о возможности предоставления ситуационной помощи)

На данном объекте организована ситуационная помощь для инвалидов и других маломобильных групп населения, для сопровождения людей с ограниченными возможностями закреплены специалисты организации (социальный педагог, психолог). Специалисты прошли обучение по программе "Актуальные вопросы и обеспечения доступности объектов и услуг для инвалидов"

10. Итоговое заключение* о результативности исполнения мероприятий Программы – повышения уровня доступности для инвалидов и МГН (по каждой категории инвалидов указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно; ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно; ДУ – доступно условно, ВНД – временно недоступно):

ДП-И (О,У), ДЧ-И (К,С,Г)

11. Отдельные рекомендации по адаптации и повышению уровня доступности основных структурных элементов объекта, оснащенных за счет средств Программы:

11. Отдельные рекомендации по адаптации и повышению уровня доступности основных структурных элементов объекта, оснащенных за счет средств Программы:

Наименование структурно-функциональной зоны	Рекомендации по адаптации
Территория объекта	- Произвести установку кнопки вызова персонала в соответствии с требованиями доступности инвалидов-колясочников.

12. Приложение к настоящему акту: фотоотчет на _____ слайдах

13. Ф.И.О. (полностью) и контактный телефон специалиста, заполнившего настоящую справку об объекте

Руководитель организации



мп

подпись

[Handwritten signature]

расшифровка подписи

Берисенко Е.Н.

Специалист, ответственный за комплексную безопасность здания (сооружения), курирующий вопросы безбарьерной среды)

подпись

расшифровка подписи

Представители общественных организаций



мп

подпись

расшифровка подписи

[Handwritten signature]

Жосов П.В.

подпись

расшифровка подписи

мп

подпись

расшифровка подписи